

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Чувашская сетевая компания», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2022 год

Отчетный период	Населенный пункт	Объект	Дата и время отключения	Дата и время включения	Причина отключения	Мероприятия по устранению
Январь 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–
Февраль 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–
Март 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–
Апрель 2022	г. Чебоксары	ВЛ-110 кВ "Тракторная-1"	22.04.2022 07:48	22.04.2022 07:48	Наброс на провода ВЛ проволоки, переносимой птицей	–
Май 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–
Июнь 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–
Июль 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–
Август 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–
Сентябрь 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–
Октябрь 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–
Ноябрь 2022	г. Чебоксары	ГПП-2 ЧАЗ	13.11.2022 09:46	13.11.2022 18:10	Возникновение электрической дуги в результате падения металлического листа на ошиновку 6 кВ, сорванного с кровли здания ЗРУ-6 кВ порывами сильного ветра до 20-22 м/с	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осмотр трансформатора Т-1 ГПП-2 для выявления причин аварийного отключения. 2. Проведение работ для ввода в работу трансформатора Т-2 ГПП-2. 3. Вывод в ремонт трансформатора Т-1 ГПП-2 по типовому бланку переключений № 25. 4. Ввод в работу трансформатора Т-2 ГПП-2 по типовому бланку переключений № 28. 5. Ремонт трансформатора Т-1 ГПП-2

						6. Ремонт кровли здания ЗРУ-6 кВ ГПП-2.
Декабрь 2022	г. Чебоксары	–	–	–	–	–